

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МЕРОШИНА
Општинска управа
Број: 404-151/14-5
28.07.2014. године
М е р о ш и н а**

**Предмет: Појашњење конкурсне документације
- Одговор на питање**

У складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012), по захтеву заинтересованог лица, који је наручилац примио дана 24.07.2014 и завео под бројем 404-237/13, у вези јавне набавке редни број 14/2014 чији је предмет набавка котла за централно грејање, благовремено достављамо одговоре на постављена питања.

Питања:

На страни 18 у Обрасцу структуре цена за:

- 1.Запорни вентил №-65, нисте навели тип вентила;
- 2.Радијатори панелни 600/1400 и 600/1600, нисте навели да ли су са носачима или без и тип носача;
- 3.Црне цеви фи 65, нисте навели дебљину зида цеви, тип (шавне,бешавне,хидроиспитане и по ком стандарду).
- 4.Радијаторски вентил $\frac{1}{2}$ нисте навели да ли је прав или угаонизбог места уграђе и да ли се ради само о вентилима на напојном воду или вентилима на повратном воду (радијаторски навици).

Одговори:

- 1.Запорни вентил № 16 бара.
- 2.Панелни радијатори са носачима, тип носача 600.
- 3.Црне цеви фи 65, хидроиспитане од 10 бара.
- 4.Радијаторски вентил и радијаторски навици $\frac{1}{2}$ цола.



Председник комисије
Милоје Аритоновић