

Огранак „Електродистрибуција Прокупље“
Број: Д.10.20.-223471/1-2016
Прокупље 18.08.2016.

Пријављено: 19.08.2016			
Општина	ЕПС	Служба	Служба
	350-555	Бен	


Општина Мeroшина
Општинска управа
18252 Мeroшина
Цара Лазара 15

Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" доо. Београд, Огранак "Електродистрибуција Прокупље", поступајући по захеву бр. Д10.20-200263/1-2016 од 26.07.2016, поднетом од стране Општине Мeroшина, Општинска управа, а у вези издавања услова (података) који су од значаја за израду Плана детаљне регулације Туристичког комплекса "Облачинско Језеро" издаје следеће:

УСЛОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1. Стање постојеће рмеже:
У захвату ПДР-а постоје изграђени електроенергетски објекти у власништву Оператора дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд, Огранак "Електродистрибуција Прокупље".
2. Планови и програми развоја:
У захвату ПДР-а, је планирана изградња нових и реконструкција постојећих електроенергетских објеката.
3. Уграницама захвата Плана детаљне регулације, предвидети :
-изградњу нове ТС 10/0,4 кV и прикључног вода 10 кV кабловско –ваздушног
-измештање постојећег ваздушно кабловског вода .
-реконструкцију постојеће ТС 10/0,4 кV О. Језеро 1
4. Локацију нове ТС планирати на приступачном месту у близини Туристичког комплекса а њена инсталисана снага биће регулисана одговарајућим техничким условима .
5. Напајање нове ТС планирати надземно – кабловским водом 10 кV прикљученог са постојећег надземног вода Мeroшина –М Јастребац.
Трасу вода сагледати на приступачном месту .
6. Измештање постојећег надземно кабловског вода за напајање постојеће ТС 10/0,4 кV О. Језеро 1 предвидети новом трасом од постојеће стубне бетонске БСТС10/0,4 Кv Облимикс надземно кабловским водом.
7. Расплет водова 0,4 кV из постојећих и планиране ТС 10/0,4 кV биће формиран, на основу конкретних техничких услова.

Решење обрадио


(М.П.)

Доставити:
-Подносиоцу захтева
-Архиви

Овлашћено лице,

