



Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд  
Огранак Електродистрибуција Прокупље  
Број: Д.10.20.-363778/2-2023  
Прокупље, 13.11.2023. године

**ОПШТИНА МЕРОШИНА  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
18252 МЕРОШИНА**

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Прокупље, поступајући по захтеву бр. Д.10.01.-363778/1-23 од 23.08.2023. године, Општине Меровина, Општинска управа општине Меровина, а у вези са издавањем услова и података који су од значаја за израду плана детаљне регулације за изградњу соларне електране „Солар Југбогданавац“ на територији општине Меровина, на основу Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014), као и измена и допуна Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), Закона о енергетици („Сл. гласник РС”, бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон и 40/2021 и 35/2023 - др. закон), издаје:

### **УСЛОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СОЛАР ЈУГБОГДАНОВАЦ“ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА**

1. У границама Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране „Солар Југбогданавац“ на територији општине Меровина, не постоје изграђени електроенергетски објекти Огранка Електродистрибуција Прокупље.
2. У границама ПДР-а не постоје планирани електроенергетски објекти Огранка Електродистрибуција Прокупља.
3. Приликом пројектовања и изградње планиране соларне електране, прикључних водова, као и свих пратећих објеката, потребно је придржавати се одредаба Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Сл. лист СФРЈ“ бр. 65/88 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 18/92) и Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова („Сл. лист СФРЈ“ бр. 6/92).
4. У складу са чл. 218. Закона о енергетици, заштитини појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег фазног проводника, има следеће ширине:
  - 1) за напонски ниво 1 kV до 35 kV;
    - за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра,
    - за слабо изоловане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра;
    - за самонесеће кабловске снопове 1 метар;
  - 2) за напонски ниво 35 kV, 15 метара.




5. Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи, од ивице армирано - бетонског канала за напонски ниво 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 метар.
6. Заштитни појас за трансформаторске станице за напонски ниво 1 kV до 35 kV, 10 метара.
7. Обавезе у вези са прилагођењем укрштања или приближавања планираних објеката у функцији соларне електране са постојећим електродистрибутивним објектима биће дефинисане посебним уговорима између инвеститора соларне електране и Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, у складу са чл. 217 Закона о енергетици.

Доставити :

1. Служби за енергетику;
2. Писарници.

Директор огранка



  
Часлав Борђевић, дипл. ел. инж.



OGRANAK ELEKTRODISTRIBUCIJA PROKUPLJE  
MILOŠA OBILIĆA 36, PROKUPLJE 18400  
027/321-835

PIB: 113201132 10167142  
JUGO SOLARNA ENERGIJA DOO  
MEROŠINA  
NIŠKA 26  
18252 MEROŠINA  
Srbija

## Profaktura broj: 1000436390

Mesto i datum izdavanja: PROKUPLJE, 13.11.2023.  
Naš broj: 363778/2-23

RBR	Naziv usluge	Količina	JM	Cena	Vrednost/ Poreska osnovica	Stopa PDV%	PDV	Ukupno
	Urbanistički uslovi							
	1. Trosak usluge	1	Kom	8.242,00	8.242,00	20	1.648,40	9.890,40
<b>UKUPNO</b>					<b>8.242,00</b>		<b>1.648,40</b>	<b>9.890,40</b>

Osnovica: 8.242,00  
Stopa PDV %: 20,00  
PDV: 1.648,40  
Ukupno za plaćanje: 9.890,40

Broj tekućeg računa: 160-15603-21  
Poziv na broj: 97-351000436390  
Datum valute 21.11.2023.



Odgovorno lice

*Đorđević*