



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Београд, Булевар краља Александра 282

Број:

953-10590/20-3

Датум:

10-08-2020

2661

Дарујана Митић 17.08.2020.
Мишљење

| | | |
|-------------------------------------|------|--------|
| ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ | | |
| Примљено: 17.08.2020 | | |
| Сектор | Број | Прилог |
| | 1708 | |

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ“ НИШ

18000 НИШ
Ул. 7. Јула бр. 6

На основу Вашег захтева број 1094/3 од 09.07.2020. године, наш број 953-10590/20-2 од 13.07.2020. године, тражили сте мишљење на План детаљне регулације Радне зоне „Југбогдановац“.

За предметни план ЈП „Путеви Србије“ су издали услове број 953-21716/19-1 од 02.10.2019. године и Мишљење број 953-10590 од 28.05.2020. године.

Након увида у достављени материјал, констатујемо да сте уз државни пут, на једном делу планирали поклапање грађевинске линије са регулационом линијом.

Обавештавамо вас да нисмо сагласни са предложеним решењем, јер се тај део државног пута налази у хоризонталној и вертикалној кривини, па би се на тај начин значајно угрозило безбедно одвијање саобраћаја на државном путу.

Потребно је да грађевинску линију планирате на најмање 5,0м од регулационе линије и да објекте дуж државног пута повежете на локалне саобраћајнице уз уважавање примедби из нашег дописа број 953-10590 од 28.05.2020. године.

Контакт: Светлана Јелић, грађ.инж. Тел 011 30 40 695

С поштовањем,

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА
СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ

Биљана Вуксановић, дипл.грађ.инж.

Доставити:

1. Наслову
2. Општина Меровина, 18252 Меровина, ул. Цара Лазара бр.17
3. ЈП "Путеви Србије" Београд, Архиви
4. ЈП "Путеви Србије" Београд, Одељење за пројектну и планску документацију

и



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Београд, Булевар краља Александра 282

Број: 953-10590/20-1

Датум: 01-07-2020

2661

МАРИЈА ЈУЛИЈА
07.07.2020.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД
ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Примљено: 07.07.2020

| Сектор | Број | Прилог |
|--------|--------|--------|
| | 1094/2 | |

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ“ НИШ

18000 НИШ
Ул. 7. Јула бр. 6

На основу Вашег захтева број 1094 од 28.05.2020. године, наш број 953-10590 од 29.05.2020. године, тражили сте мишљење на План детаљне регулације Радне зоне „Југбогдановац“

За предметни план ЈП „Путеви Србије“ су издали услове број 953-21716/19-1 од 02.10.2019. године.

Након увида у достављени материјал који се састоји од текстуалног дела и дав графичка прилога Регулациони нивелациони план и Карактеристични попречни профили, обавештавамо вас:

План није урађен у складу са датим, наведеним условима.

Нисте нам доставили графички прилог број 5 Грађевинске линије и спратност објеката, тако да нисмо могли да видимо на ком растојању је планирана грађевинска линија у односу на регулациону линију државног пута.

План треба исправити на следећи начин:

У графичком делу

- Саобраћајни прикључак на стационажи км 216+026 урадити у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. Гласник РС“, бр 50/2011)
- Укинути планирану сервисну саобраћајницу на непознатој стационажи, како је то и речено у датим, наведеним, условима и постојећи објекат прикључити на локални пут у залеђу локације, због тога што се прикључак налази на неповољном месту у хоризонталној и вертикалној кривини.
- Све прикључке дуж државног пута планирати без левих скретања.

У текстуалном делу:

- Навести стационаже постојећих прикључака, стационаже планираних прикључака
- Дати правила грађења за нове прикључке и правила грађења за постојеће прикључке који се реконструишу.
- Навести растојање грађевинске линије од регулационе линије у метрима, дуж државног пута.

Потребно је да нам доставите исправљени план у складу са датим примедбама на сагласност.

Контакт: Светлана Јелић, грађ.инж. Тел 011 30 40 695

С поштовањем,

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА
СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ

Биљана Вуксановић, дипл.грађ.инж.

Доставити:

1. Наслову
2. Општина Меровина, 18252 Меровина, ул. Цара Лазара бр.17
3. ЈП "Путеви Србије" Београд, Архиви
4. ЈП "Путеви Србије" Београд, Одељење за пројектну и планску документацију