

Оператор дистрибутивног система
"ЕПС Дистрибуција" доо. Београд
Огранак "Електродистрибуција Прокупље"
Број: Д 10.20.-278096/2-2019
Прокупље 31.10.2019




Општинска управа - Одељење за
привреду и комунални развој
Општина Мeroшина
ул Цара Лазара бр 7

Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" доо. Београд, Огранак "Електродистрибуција Прокупље", поступајући по захтеву бр. Д10.20-278096/1-од 04.09.2019, поднетом од стране Општинска управе -Одељење за привреду и комунални развој Општине Мeroшина ул Цара Лазара бр 7, а у вези издавања услова (података) који су од значаја за израду израду Плана детаљне регулације радне зоне "Југбогдановац" општине Мeroшина издаје следеће:

УСЛОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ


1. Стање постојеће мреже:
У захвату ПДР-а постоје изграђени електроенергетски објекти у власништву Оператора дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" доо. Београд, Огранак "Електродистрибуција Прокупље".
2. Планови и програми развоја:
У захвату ПДР-а радне зоне "Југбогдановац" општине Мeroшина, није планирана изградња нових и реконструкција постојећих електроенергетских објеката.
3. У границама предлажемо да се у границама захвата Плана детаљне регулације, предвиди:
-изградњу нове ТС 10/0,4 kV (грађевинског дела димензија сличних типу МБТС-Д као слободно стојећи објекат, и електро дела са три водне ћелије, две трафо ћелије, трансформатора 10/04 kV снаге 2x630kVA, два нн блока са 8 извода постоља 400/x развод и блок уличног осветљења и обезбеђење простора за смештај још две водне ћелије.)
-прикључење новосагледане ТС извести уметањем стуба типа LU 12/1600 у постојећи надземни вод 10 kV Нова Божурна -Југбогдановац, полагање кабла (улаз - излаз) типа ХНЕ 48А 3X(1X150)mm² 10 kV од новоуметнутог стуба до водне ћелије нове ТС10/04 kV.
4. Локацију нове ТС10/04 kV - радне зоне "Југбогдановац" општине Мeroшина сагледати на погодном месту поред саобраћајнице - пута као слободно стојећи објекат, њена инсталисана снага 2x630 kVA
5. Напајање нове ТС планирати са постојећег надземног вода 10 kV Нова Божурна -Југбогдановац полагање кабла(улаз - излаз) типа ХНЕ 48 3X(1X150) mm² 10 kV од новоуметнутог стуба до водне ћелије новосагледане ТС10/04 kV.
6. Расплет водова 0,4 kV из нове ТС 10/0,4 kV биће формиран, по сопственом захтеву.

Обрадио





Овлашћено лице



Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Архиви

